

	NÁZEV DOKUMENTU:	ČÍSLO: 4-2019-05
	Preventivní požární prohlídka - 2019	REVIZE: 0
		STRANA: 1 z 3
TYP DOKUMENTU: Příkaz	Číslo jednací: 7639/2019 1.11 A10	

Organizační opatření

1. V termínu 21. – 23. 10. 2019 byla provedena preventivní požární prohlídka.
2. Kontrolovaný subjekt:
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
3. Kontrolu provedla:
Bc. Eva Bechyňová – odborně způsobilá osoba v požární ochraně podle zákona č. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů. Zapsána v katalogu MV ČR pod číslem: Z 457/96.
4. Kontroly se zúčastnili:
za ESOZ - p. Petra Kouřilová, p. František Rut, vedoucí jednotlivých pracovišť školy.
5. Protokol o preventivní požární prohlídce byl projednán na poradě vedení dne 29.11.2019.
6. OZO ve spolupráci s VUP, VUOV a technickým pracovníkem EPÚ předloží návrh vyhlášení evakuačního poplachu pro jednotlivé objekty školy včetně technických opatření v termínu do 20.12.2019.
7. Protokol o preventivní požární prohlídce za rok 2019 je přílohou příkazu.

ZPRACOVAL: Bc. Eva Bechyňová OZO	PODPIS:	SCHVÁLIL: Mgr. Jan Mareš, MBA Ředitel školy	PODPIS:	VYDAL: ESOZ	DATUM: 29.11.2019
DATUM: 24.11.2019		DATUM: 29.11.2019		ORIGINÁL ULOŽEN: Sekretariát ředitele	
KONTROLOVAL: -----	PODPIS: ----	UVOLNIL DO SYSTÉMU: Vlastimil Kocourek Představitel managementu pro kvalitu	PODPIS:	ZRUŠENO DNE:	
DATUM: -----		DATUM: 29.11.2019		NAHRAZENO:	

Upozornění: Tento výtisk podléhá změnovému řízení a je určen výhradně pro interní potřebu organizace. Dokument je duševním vlastnictvím organizace. Jeho rozmnožování a předávání jiným organizacím není dovoleno bez souhlasu ředitele školy.

 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	NÁZEV DOKUMENTU:	ČÍSLO: 4-2019-05
	Preventivní požární prohlídka - 2019	REVIZE: 0
		STRANA: 2 z 3
		TYP DOKUMENTU: Příkaz

I. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI FYZICKÉ KONTROLE

V návaznosti na protokol o požární prohlídce stanovuji termíny odstranění zjištěných závad takto:

1. Pracoviště Na Moráni 4803

- Strojovna VZT krytu CO – nerevidovaný přenosný hasicí přístroj v.č. 23932-08, volně stojící na zemi.
- **Sklenice s nedopalky cigaret.**

Opatření: zajistit revizi PHP, připevnit PHP na svislou konstrukci.

Zajistí: technický pracovník, odborná firma.

Opatření: opětovně upozornit zaměstnance a žáky školy na zákaz kouření a používání elektronických cigaret ve všech prostorách a objektech školy.

Zajistí: VUOV

Termín: do 30. 12. 2019

2. Pracoviště Černovická 5831 – truhlárna

Místnost č. 1.07 – sklad pomůcek – **hrnek s nedopalky cigaret, krabička cigaret – opakované zjištění.**

Opatření: opětovně upozornit zaměstnance školy na zákaz kouření a používání elektronických cigaret ve všech prostorách a objektech školy. Provádět namátkové kontroly.

Zajistí: upozornění na zákaz kouření a používání elektronických cigaret – VUOV.

Kontroly pracoviště – VUOV s OZO

Termín: upozornění ihned, kontroly průběžně

3. Pracoviště Na Moráni - evakuační poplach

Závady: dokumentace neodpovídá skutečným podmínkám v objektu – poplach je možné vyhlášovat pouze voláním - hoří, telefonickým oznámením z kanceláře nebo vrátnice do jednotlivých pater školy a dílen.

Opatření: aktualizace dokumentace – Požární poplachové směrnice, Požární evakuační plán.

Zodpovídá: OZO

Termín: 20. 12. 2019


4. Pracoviště Školní - evakuační poplach

Závady: dokumentace neodpovídá skutečnosti – vyhlásování poplachu – je možné pouze voláním hoří a telefonicky do ostatních objektů.

Opatření: aktualizace dokumentace – Požární poplachové směrnice, Požární evakuační plán

Zodpovídá: OZO

Termín: 20. 12. 2019

 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	NÁZEV DOKUMENTU:	ČÍSLO: 4-2019-05
	Preventivní požární prohlídka - 2019	REVIZE: 0
	TYP DOKUMENTU: Příkaz	STRANA: 3 z 3

5. Pracoviště Černovická – OA - evakuační poplach

Závady: požární poplachové směrnice neodpovídají skutečnosti – nutno aktualizovat místo shromáždění – mimo objekt OA (parkoviště za garážemi), doplnit o telefonní číslo truhlárny.

Opatření: aktualizace dokumentace – Požární poplachové směrnice

Zodpovídá: OZO

Termín: 20. 12. 2019

6. Pracoviště Palackého - evakuační poplach

Závady: dokumentace PO neodpovídá skutečnosti – v Poplachových směrnících a Evakuačním plánu je stanoveno vyhlášení poplachu školním rozhlasem – školní rozhlas není instalován, místo shromáždění je určeno na nádvoří školy – v místě případného příjezdu záchranných složek, evakuace je určena jako postupná, únikové východy neodpovídají skutečným podmínkám ve škole.

Opatření: aktualizace dokumentace – Požární poplachové směrnice, Požární evakuační plán

Zodpovídá: OZO

Termín: 20. 12. 2019

7. Pracoviště Na Průhoně - evakuační poplach

Závady: vyhlášení evakuace školním rozhlasem není možné pro všechny prostory školy – rozhlas v některých částech školy není funkční nebo instalovaný. Způsob vyhlášení poplachu prostřednictvím spojek není vždy využitelný a proveditelný. V případě nepřítomnosti vedoucí pracoviště v kanceláři je vyhlášení poplachu školním rozhlasem téměř nemožné. Pokud je poplach vyhlášen pro celý objekt školy, včetně pavilonu B, C a E je vhodnějším místem pro ohlášení požáru vrátnice školy – ta ale nemá účinný způsob vyhlášení poplachu. V případě částečné evakuace je její vyhlášení také problematické.

Opatření: aktualizace dokumentace PO, analýza a návrh řešení pro vyhlášení poplachu – školní rozhlas, sirény, místo pro ohlášení požáru a místo odkud bude poplach vyhlášen

Zodpovídá: aktualizace dokumentace – OZO

Termín: 20. 12. 2019